

**Periodické oprávnené meranie emisných hodnôt zariadení parnej plynovej kotolne v objekte:
RAJO s.r.o., Studená 35, 823 55 Bratislava z roku 2023**

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³]	Emisný limit (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³]	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad
Čas prevádzky :			ZPN – menovitý príkon			
Zdroje / zariadenia vzniku emisií :			1. zariadenie plynový parný kotol K1 - výdych V1			
NO _x -NO ₂	2	77 ¹⁾ ; -	78 ¹⁾ ; -	200 ¹⁾ ; -	áno	súlad ²⁾
CO	2	< 14 ¹⁾ ; -	< 14 ¹⁾ ; -	100 ¹⁾ ; -	áno	súlad ²⁾
Čas prevádzky :			ZPN – menovitý príkon			
Zdroje / zariadenia vzniku emisií :			2. zariadenie plynový parný kotol K2 - výdych V2			
NO _x -NO ₂	2	74 ¹⁾ ; -	74 ¹⁾ ; -	200 ¹⁾ ; -	áno	súlad ²⁾
CO	2	< 14 ¹⁾ ; -	< 14 ¹⁾ ; -	100 ¹⁾ ; -	áno	súlad ²⁾

Ďalšie meranie bude realizované v roku 2029.